2010-2-PAK-RMOH

Centrales analógicas: código activación protocolo CID vía IP.

General

La llave de activación 2010-2-PAK-RMOH se utiliza para habilitar la comunicación de las centrales Analogicas de KSG 2010-2 con centrales receptoras de alarma OH-NetRec via Ethernet con protocolo de transmisión CID.
Trás la activación del dispositivo de seguridad en el panel, este ya no sera requerido.
Permite el envío de alarmas, averías y condiciones hasta 3 receptoras OH NetRec diferentes.
Requiere un panel con versión de firmware 3.1 o superior.



Detalles

- Protocolo transmisión CID
- Envio de eventos de alarma, averia y condiciones
- Compatible con receptoras OH-NetRec

2010-2-PAK-RMOH

Centrales analógicas: código activación protocolo CID vía IP.

Especificaciones técnicas

Physical

Form factor	Small
Mounting type	In cabinet

Regulatory

Certification	EN54-13, EN54-2

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57